



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ
(Управление надзорной деятельности и профи-
лактической работы отдел надзорной деятель-
ности и профилактической работы (по городам
Пятигорск, Железноводск, Лермонтов)

пр. Калинина, 83, г. Пятигорск, 357500
Телефон (8-8793) 97-41-63; факс (8-8793) 97-41-63
E-mail: pyatigorsk77@bk.ru

25.07.2019 г. № 930-6-6-15

О рассмотрении обращения

25.07.2019 г. ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю (по городам Пятигорск, Железноводск, Лермонтов), проведено обследование МБДОУ детский сад № 43 «Рябинушка», расположенного по адресу: г. Пятигорск, ул. Адмиральского, 10 а, по результатам проведения обследования установлено, что ранее выявленные нарушения требований пожарной безопасности устранены не в полном объеме, а именно:

1. Помещения подвада не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации, чем нарушены требования ФЗ 123 ст. 83; СП АУПЗ 5.13130.2009; ППР в РФ п. 61.

Старший инспектор отдела
старший лейтенант внутренней службы

Д.А. Алексеев